CONCORRÊNCIA Nº 060/2022

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS

PERGUNTA 01:
Na Planilha de Orçamento, temos a listagem dos painéis elétricos referentes ás UTAs (Item 29.240 ao 29.253). Esta listagem não contempla os painéis das UTAs 13 ao 18.
PERGUNTAMOS – Estes painéis serão de nosso escopo? Em caso afirmativo, onde deverão ser lançados seus valores?

RESPOSTA 01:
"Todo o fornecimento de infraestrutura (painéis, equipamentos, demais miscelâneas, etc) serão de responsabilidade e fornecimento por parte da contratada.
Os valores devem ser lançados na descrição do escopo na planilha referente a estes equipamentos que está nos itens 29.55 até 29.60."

Abaixo segue um recorte da planilha onde estes itens estão discriminados:

		EQUIPAMENTOS PARA SALA ESTUFA		
29.55	COMP6098	UTA-13, AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 3,0 KW - VAZÃO DE AR 235 M3/H - 380V/3F/60Hz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME FOLHA DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.56	COMP6099	UTA-14, AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 3,0 KW - VAZÃO DE AR 219 M3/H - 380V/3F/60Hz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME FOLHA DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.57	COMP6100	UTA-15, AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 3,0 KW - VAZÃO DE AR 286 M3/H - 380V/3F/60Hz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME FOLHA DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.58	COMP6101	UTA-16, AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 3,0 KW - VAZÃO DE AR 235 M3/H - 380V/3F/60Hz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME FOLHA DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.59	COMP6102	UTA-17, AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 6,0 KW - VAZÃO DE AR 444 M3/H - 380V/3F/60Hz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME FOLHA DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.60	COMP6103	UTA-18, AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 6,0 KW - VAZÃO DE AR 593 M3/H - 380V/3F/60Hz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DETALHES CONSTRUTIVOS CONFORME FOLHA DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
		EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO		

PERGUNTA 02:
Não encontrei a planta de mobiliário para o laboratório, poderia me informar se está indisponível?

RESPOSTA 02:
No Anexo B Projetos e Memoriais, dentro da Pasta ARQUITETURA/00ESCRITAS – encontra-se o Memorial Descritivo que especifica os móveis/itens/acessórios que farão parte da obra. Ainda na Pasta ARQUITETURA/02 DESENHOS/PLANTA 07 – LAYOUT PAVIMENTO TÉRREO encontra-se o desenho dos móveis/itens/acessórios que estão incorporados nesta licitação, com os códigos identificados.
Demais móveis não estão incorporados nesta licitação.

Curitiba, 22 de setembro de 2022.

(assinado eletronicamente)
Daniela Gadotti Perlin
Presidente da Comissão Especial de Licitação